Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
T.: +49 (0)2051/ 9506-5 · F.: +49 (0)2051/ 9506-69
info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0484

(Version: 03)

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

SAG Notausgangsverschlüsse
Artikelnummer: siehe Produktmatrix in der Anlage zum Zertifikat

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Schulte-Schlagbaum AG
Nevigeser Str. 100-110
D-42553 Velbert

und produziert in der Produktionsstätte

D-42553 Velbert
Nevigeser Str. 100-110

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 179:2008

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden, und dass

die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	7	6	A/B	1	3	4	2	A	B/D

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **01. Juli 2022** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.

D-Velbert, 04. Mai 2026

Dieses Zertifikat hat insgesamt 6 Seiten
und ersetzt das Zertifikat Nr. 1309-CPR-0484,
Version 02 vom 28.10.2024.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11024-01-00

Gregor Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

GÜTEGEMEINSCHAFT SCHLÖSSER & BESCHLÄGE e.V. PIV CERT

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
T.: +49 (0)2051/ 9506-5 · F.: +49 (0)2051/ 9506-69
info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0484

(Version: 03)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zur Freigabe (von Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Freigabefunktion			≤ 1 s
Betätigung zur Freigabe			bestanden
Konstruktion des Drückers			Typ A: bestanden
Zweiflügelige Tür			NPD
Vorstehende Kanten und Ecken			≥ 0,5 mm
Einbau des Drückers			Typ A (X ≥ 120 mm; Z ≤ 150 mm)
Überstand des Bedienelements			Klasse 2 (W ≤ 100 mm)
Betätigungsfläche des Bedienelements			V ≥ 18 mm
Freies Ende des Drückers			U≥ 40 mm; W≤ 100 mm; α≤ 30°
Betätigungsabstand des Drückers			Typ A (Prüfblock)
Prüfstab			bestanden
Betätigung zur Freigabe mittels Stoßplatte			NPD
Erreichbarer Zwischenraum			20 mm
Freie Bewegung der Tür			bestanden
Nach oben verlaufende Treibriegelstangen			bestanden
Sperrgegenstücke			bestanden
Maße des Sperrgegenstücks			NPD
Maße und Masse der Tür			≤ 1320 mm Breite, ≤ 2520 mm Höhe, Türmasse Klasse 6 ≤ 200 kg)
Äußere Zugangsvorrichtung			bestanden
Freigabekräfte			Typ A (≤ 70 N)
Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)			Klasse 4 (3000 N)

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
T.: +49 (0)2051/ 9506-5 · F.: +49 (0)2051/ 9506-69
info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0484

(Version: 03)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (für Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Korrosionsbeständigkeit			Klasse 3 (96 h, ≤100 N ->Typ A)
Temperaturbereich			Betätigungskraft bei -10°C und +60°C ≤ 50 % der gemessenen Betätigungskraft bei +20 °C
Abdeckungen für Treibriegelstangen			NPD
Schmierung			wartungsfrei
Verschlusskraft			≤ 50 N
Dauerfunktionstüchtigkeit			Anwendungsbereich der Tür Klasse B, D: 200.000 Zyklen, Klasse 7
Widerstand des Bedienelements gegen Missbrauch			500 N und 1000 N
Widerstand der Treibriegel-stange gegen Missbrauch			NPD
Abschlussuntersuchung			Typ A: ≤ 70 N
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	≤ 50 N
Verschlusskraft			

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
T.: +49 (0)2051/ 9506-5 · F.: +49 (0)2051/ 9506-69
info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0484

(Version: 03)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Dauerfunktionstüchtigkeit			Anwendungsbereich der Tür Klasse B, D: 200.000 Zyklen, Klasse 7
Verschlusskraft			≤ 50 N
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	Klasse A Klasse B Brandnachweis: Brandnachweis 21-003308-PR01 vom 28.09.2021 der ift Rosenheim GmbH DMT-DO-50-1300 vom 29.02.2024 der DMT GmbH & Co. KG
Gefährliche Substanzen	4.1.29 Anmerkung 2 in ZA.1	keine	bestanden: Der Hersteller erklärt, dass das Produkt keine gefährlichen Stoffe enthält oder freisetzt, die die in den europäischen Normen und in nationalen Vorschriften festgelegten Höchstwerte überschreiten.

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
T.: +49 (0)2051/ 9506-5 · F.: +49 (0)2051/ 9506-69
info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0484

(Version: 03)

Nr.	Art.-Nr.	Funktion	Vs-Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifizierung										Drücker
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	174760K.xxM...	VI	B	55 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	B	1-9
2	174760K.xxS...	VI	B	55 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	B	1-9
3	174760K.xxN...	VI	D	55 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	D	1-9
4	174760K.xxT...	VI	D	55 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	D	1-9
5	17476SK.xxM...	VI	B	55 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	B	1-9
6	17476SK.xxS...	VI	B	55 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	B	1-9
7	17476SK.xxN...	VI	D	55 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	D	1-9
8	17476SK.xxT...	VI	D	55 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	D	1-9
9	175760K.xxM...	VI	B	55 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	B	1-9
10	175760K.xxS...	VI	B	55 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	B	1-9
11	175760K.xxN...	VI	D	55 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	D	1-9
12	175760K.xxT...	VI	D	55 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	D	1-9
13	17576SK.xxM...	VI	B	55 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	B	1-9
14	17576SK.xxS...	VI	B	55 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	B	1-9
15	17576SK.xxN...	VI	D	55 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	D	1-9
16	17576SK.xxT...	VI	D	55 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	A	1	3	4	2	A	D	1-9
17	1947600.xxM...	VI	B	65 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B	1-9
18	1947600.xxS...	VI	B	65 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B	1-9
19	1947600.xxN...	VI	D	65 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	D	1-9
20	1947600.xxT...	VI	D	65 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	D	1-9
21	19476SP.xxM...	VI	B	65 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B	1-9
22	19476SP.xxS...	VI	B	65 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B	1-9
23	19476SP.xxN...	VI	D	65 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	D	1-9
24	19476SP.xxT...	VI	D	65 – 80 mm	72 mm	≥ 20 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	D	1-9
25	1957600.xxM...	VI	B	65 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B	1-9
26	1957600.xxS...	VI	B	65 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B	1-9
27	1957600.xxN...	VI	D	65 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	D	1-9
28	1957600.xxT...	VI	D	65 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	D	1-9
29	19576SP.xxM...	VI	B	65 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B	1-9
30	19576SP.xxS...	VI	B	65 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B	1-9
31	19576SP.xxN...	VI	D	65 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	D	1-9
32	19576SP.xxT...	VI	D	65 – 80 mm	72 mm	≥ 24 mm	3	7	6	B	1	3	4	2	A	D	1-9

Max. Türflügelhöhe 2.100 mm
Max. Türflügelbreite 1.100 mm

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
T.: +49 (0)2051/ 9506-5 · F.: +49 (0)2051/ 9506-69
info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0484

(Version: 03)

Vs-Typ (Verschluss-Typen)	
Vs-Typ B	Verschluss für 1-flg. Türen nach außen öffnend
Vs-Typ D	Verschluss für 1-flg. Türen nach innen öffnend

Funktionsbeschreibungen	
Funktion "VI"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Das Schloss besitzt keinen Riegel. Classroomschloss

Zugelassene Drückergarnituren

Drücker	Hersteller	Bemerkung	Kodierung
1	HEWI Heinrich Wilke GmbH	Alle Garnituren der „H- und „R-Technik" nach EN 179 mit nebenstehender Kodierung	VE 30-26
2	ECO Schulte GmbH & Co. KG	Alle Garnituren nach EN 179 entsprechend der Bescheinigung Nr. 0432-EN 179-DO20.1/ DO2.17/DO25.21 vom MPA NRW.	DO 20.1/ DO 2.17/ DO 25.21
3	OGRO+DENI GmbH	Alle Garnituren nach EN 179 mit nebenstehender Kodierung	DO 20.4
4	HAFI Beschläge GmbH	Modell: 202, 202XL, 207, 224, 224XL, 225, 227, 233, 235, 238, 241P, 244P, 246, 247, 248P, 251, 252, 253XL, 254, 255,256, 299, 299XL, 302, 307, 324, 325, 327, 335, 341P, 344P, 346, 354, 399	DO 20.32
5	Häfele SE & Co KG	Alle Garnituren nach EN 179 der Serie PDH 5XXX	DO 20.4
6	Hermat-Metallwaren B. Porst GmbH	Modell: 1801, 1801.GK, 1805, 1808, 1808.GK, 1809, 1811, 1816, 1816.GK	ift 235-8000244
7	Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG	Modell: 06 0644, 06 1016, 06 1031, 06 1043, 06 1045, 06 1053, 06 1070, 06 1119, 06 1134, 06 1146, 06 1159, 06 1160, 06 1164, 06 1177, 06 1178, 06 1232, 06 1243, 06 1245, 06 1247, 06 1255, 06 1268, 06 1272, 06 1290, 06 1293, 09 1016, 09 1031, 09 1043, 09 1045, 09 1053, 09 1070, 09 1074, 09 1119, 09 1134, 09 1146, 09 1159, 09 1160, 09 1164, 09 1177, 09 1178, 09 1232, 09 1243, 09 1245, 09 1247, 09 1255, 09 1268, 09 1290, 09 1293, 79 1016, 79 1031, 79 1043, 79 1045, 79 1053, 79 1074, 79 1070, 79 1119, 79 1134, 79 1159, 79 1146, 79 1160, 79 1164, 79 1177, 79 1178, 79 1232, 79 1243 79 1245, 79 1247, 79 1255, 79 1268, 79 1272, 79 1290, 79 1293	DO 20.3
8	Erich Diekmann GmbH	Alle Garnituren nach EN 179 entsprechend der Bescheinigung Nr. 0432-EN 179-DO 20.16 vom MPA NRW.	DO 20.16
9	Meesenburg GmbH & Co. KG	Modell: 9163904 – 9163908	--